

## Krajowa deklaracja zgodności DZ-23

1. Producent wyrobu budowlanego: Promat GmbH; Scheifenkamp 16; D-40878 Ratingen ( Niemcy ), zakład produkcyjny nr 49-086

Upoważniony przedstawiciel producenta: Promat Techniczna Ochrona przeciwpożarowej Sp. z o.o. ul. Przeclawska 8; 03-879 Warszawa

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **PROMASTOP® - Typ S** i **PROMASTOP® - MG III**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego ( PKWiU 2011): 23.20.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do wykonywania uszczelnień ogniochronnych przejść instalacyjnych kabli, rur stalowych, żeliwnych oraz PE przez ściany i stropy w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-5730/2013 Zaprawy ogniochronne PROMASTOP® - Typ S i PROMASTOP® - MG III do uszczelniania przejść instalacyjnych; 2013r..; Instytut Techniki Budowlanej Zakład Aprobat Technicznych

6. Deklarowane właściwości techniczne wyrobu budowlanego: PROMASTOP® - Typ S; PROMASTOP® - MG III

- wygląd,		
- gęstość nasypowa, kg/m <sup>3</sup>	746,10 ± 10 %	1386,6 ± 10 %
- współczynnik absorpcji kg/m <sup>2</sup> /m <sup>0,5</sup>	≤ 2,5	≤ 0,5
- skurcz %	≤ 0,10	≤ 0,45
- przyczepność w stanie suchym MPa do podłoża z:		
betonu:	≥ 0,10	≥ 0,10,
cegły ceramicznej:	≥ 0,03	≥ 0,23
zaprawy cementowej	≥ 0,12	≥ 0,45
- wytrzymałość na zginanie, MPa	≥ 0,3	≥ 2,6
- wytrzymałość na ściskanie, MPa	≥ 0,45	≥ 0,45
- klasa odporności ogniowej EI 120 U/S wg PN-EN 13501-2+A1.2010.		

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji ;Certyfikat Akredytacji PCA nr AC 020;  
Certyfikat zgodności Nr ITB-949/W.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Aktualizacja deklaracji: DZ -22 z 20.11.2012r. i DZ-23 z 17.01.2014r.- dot. pkt.1

Warszawa, 20.01.2014r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)

**Promat**  
Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o.  
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
Kierownik Działu Technicznego  
  
mgr inż. Elżbieta Mazur

.....  
( Imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej )

an **etex** company